

SÓLO REGISTRE LO QUE EN VERDAD OBSERVA

Tarea (que se estaba haciendo):

Peligro (al cual el empleado estaba expuesto):

Comportamiento inseguro (qué estaba realizando el empleado):

Por qué (Motivo por el cual el empleado se estaba comportando así):

ACUERDO: SÍ O NO (MARCAR UNO CON UN CÍRCULO)

Solución:

COMPROMISO: SÍ O NO (MARCAR UNO CON UN CÍRCULO)

Comentarios:

CRÍTICA DE LA OBSERVACIÓN

¿EL OBSERVADOR:

1. Le notificó antes de realizar una observación?
SÍ o NO
2. Señaló primero las cosas buenas que usted estaba haciendo?
SÍ o NO
3. Revisó cualquier comportamiento inseguro con usted?
SÍ o NO

El objetivo de este programa es mejorar las condiciones laborales, y no está diseñado como una herramienta para tomar medidas disciplinarias. Como resultado, los nombres de los empleados observados no son registrados ni divulgados.

Este material sólo tiene fines informativos y no tiene la intención de proporcionar soluciones específicas para ninguna condición potencialmente insegura. Amerisure no asume ningún deber ni obligación ante ninguna parte al suministrar esta información.



amerisure.com | 800-257-1900



PROTECCIÓN CONTRA CAÍDAS

GENERAL

PROGRAMA DE SEGURIDAD OBSERVACIONAL DE AMERISURE

LISTA DE OBSERVACIONES ENFOCADAS EN LAS CAÍDAS

Instrucciones: Observar sólo a 1 o 2 empleados a la vez. Marcar los comportamientos o condiciones observados y no observados como Sí, No o No se aplica. Si la respuesta es No, elija el N.º de peligro que más aplique que corresponda con la condición o comportamiento observado. Los peligros comunes que existen en estas condiciones inseguras se han anotado debajo de cada ítem.

PELIGROS POTENCIALES QUE RESULTAN DE LOS COMPORTAMIENTOS Y/O CONDICIONES CREADOS Y/O PERMITIDOS POR EL EMPLEADO/EQUIPO:

1. Caída, desde una elevación
2. Caída, falla del sistema de anclaje
3. Impacto, al caerse o balancearse después de una caída
4. Caída, instalación inapropiada del sistema personal anticaídas
5. Caída, cuidado inapropiado del sistema personal anticaídas
6. Caída, error al tener en cuenta las condiciones cambiantes del trabajo
7. Caída, falla de las barandillas
8. Caída, caerse sobre la barandilla
9. Caída, monitor de seguridad distraído
10. Caída, a través de una abertura en el suelo o error de los controles de abertura en el suelo
11. Caída, cubierta inapropiada de una abertura en el suelo

SI SE OBSERVAN MÁS DE DOS CONDICIONES Y/O COMPORTAMIENTOS INSEGUROS:

1. Detener la observación
2. Eliminar/corregir los peligros
3. Anotarlo en el área de comentarios

COMPORTAMIENTOS Y CONDICIONES OBSERVADOS, SISTEMAS PERSONALES ANTICAÍDAS

	S	N	N/A	N.º de peligro
Sistema personal de protección anticaídas al trabajar en superficies no protegidas de más de 6' de altura (1)				
El cordel está anclado de manera apropiada, conectado al agarre de la sogá, línea de seguridad horizontal o vertical (1, 4)				
Los puntos de conexión clasificados a 5,000 libras (2)				
Arneses, cordeles y puntos de conexión diariamente inspeccionados y en condiciones apropiadas (1, 5)				
Los puntos de anclaje están por encima de la cabeza del empleado y ajustados de una forma que minimizan los peligros de balanceo. (1, 3, 6)				
El empleado se mueve desde una estación a otra sin exposición a las caídas. (1)				
Las líneas de seguridad retráctiles han sido inspeccionadas antes de su uso (1, 5)				
La distancia de caída libre ha sido analizada, antes de la caída, para garantizar que el empleado no se golpear con un nivel inferior al caer. (1, 4)				

HOJA DE DATOS DE OBSERVACIÓN

Nombre de la compañía: _____

Lugar de la observación: _____

Fecha de la observación: _____

Nombre del observador: _____

Cantidad de individuos observados: _____

COMPORTAMIENTOS Y CONDICIONES OBSERVADOS, MONITOR DE SEGURIDAD

	S	N	N/A	N.º de peligro
El monitor de seguridad está capacitado sobre reconocimiento de peligros y potenciales caídas (9)				
El monitor de seguridad no está distraído (teléfono celular, radio u otro dispositivo) (9)				

COMPORTAMIENTOS Y CONDICIONES OBSERVADOS, BARANDILLAS

	S	N	N/A	N.º de peligro
El área de trabajo tiene barandillas colocadas en los bordes, aberturas de paredes, escaleras y cambios en elevaciones (1)				
Se tuvieron en cuenta los cambios en la exposición a las caídas (trabajar desde pilotes, escaleras u otros medios elevados cerca de barandillas) (6)				
Las barandillas están clasificadas para soportar 200 libras sin fuerza hacia fuera y hacia abajo con el riel superior entre 39 y 45 pulgadas por encima de la superficie de trabajo. (7, 8)				

COMPORTAMIENTOS Y CONDICIONES OBSERVADOS, ABERTURAS EN EL SUELO

	S	N	N/A	N.º de peligro
Las aberturas en el suelo están cubiertas de manera segura y marcadas como 'agujero' (10)				
Las cubiertas de aberturas en el suelo están clasificadas con dos veces la carga máxima específica de los empleados, herramientas, equipamiento (10)				
Las aberturas en el suelo más grandes están protegidas con un sistema de barandillas (11)				
Las aberturas en el suelo que se utilizan para entrar y salir cuentan con las protecciones adecuadas (1, 7, 10)				